

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «Важгорская СОШ»



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Ответственным лицом за полную пожарную безопасность административного здания является директор Школы.

2. На территории здания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать противопожарный разрыв, а также подъезды и проходы к запасным выходам;

- разводить костры вокруг здания и других построек.

3. В здании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устраивать кладовые и хранить на эвакуационных выходах какую-либо мебель и др. горючие материалы;

- забивать и загромождать основные и запасные эвакуационные пути и выходы из здания;

- производить отогревание труб центрального отопления и другие трубопроводы с применением открытого огня;

- устанавливать металлические решетки на окнах, за исключением помещений специального назначения;

- оставлять после окончания работы без присмотра включенные в электросеть компьютеры, телевизоры, а также электронагревательные приборы.

4. В чердачных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить горючие материалы, хозяйственные и др. предметы, за исключением оконных рам, которые необходимо складывать не ближе 1 м от дымоходов и не загромождать проходы на чердак;

- держать открытыми люки на чердак, двери во фронтонах и слуховые окна. Ключи от замков должны храниться у заведующего хозяйством и дежурного сторожа.

5. При эксплуатации электросетей и электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять для защиты электросетей предохранители кустарного изготовления (жучки, проволочки и т.п.);

- завязывать электропровода, оттягивать электрические лампочки с помощью веревок, ниток и т.п., пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией;

- пользоваться электрическими плитками, электрическими чайниками и др. электроприборами без специальных несгораемых подставок;

- оставлять без присмотра включенными электрические нагревательные приборы.

6. Работники должны:

- по окончании работы проверять помещения, отключать различные электроприборы от сети, выключить свет;

7. Пожарная сигнализация должна быть включена постоянно.

8. В качестве аварийного освещения применять фонари типа "летучая мышь" и электрические фонари.

9. В случае возникновения пожара НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану с указанием места пожара по телефонам 26-002, 51-501, 33-501;

- известить о пожаре руководство и всех работающих в этом здании;

- до прибытия пожарной охраны принять все меры к эвакуации людей и имущества, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, водой, песком и т.д.)

10. Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения:

- на 800 кв. метров здания - 1 огнетушитель ОП - 4.

Пожарные щиты должны содержать минимальный набор пожарного инвентаря:

- ведра - 1

- топоры - 1

- лом - 1

- багры - 1

С инструкцией ознакомлены: